

«УТВЕРЖДАЮ»
Ген. директор ООО «Нормаль-М»
Мятечкин Ю.А.



АКТ

Общего осеннего осмотра жилого дома
по ул. Молодежная д. 5 находящегося в управлении ООО «Нормаль-М»

Брянск 19 ноября 2019г.

1. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: г. Брянск, ул. Молодежная д. 5

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет

Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом

Год постройки 1968

Степень износа по данным государственного технического учета: не проводилась

Степень фактического износа: 33%

Год последнего капитального ремонта: капитальный ремонт не проводился.

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу:

Количество этажей 5 этажа

Наличие подвала есть

Наличие технического этажа

Количество квартир 56

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном

доме непригодными для проживания: нет

Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет

Строительный объем:

Площадь:

г) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными площадками 2763,4 кв.м.

д) жилых помещений (общая площадь квартир) 2560,00 кв.м.

е) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 203,4 кв.м.

Количество лестниц 4 шт.

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _____ кв.м.

Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____ кв.м.

Площадь земельного участка входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1070,00 кв.м.


Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
. Фундамент	Ж/б, монолитный (описание элементов в тех.паспорте нет)	Удовлетворительный, выполнены штукатурно-малярные работы по ремонту фасада.
	Отмостка	удовлетворительная
. Наружные и внутренние капитальные стены	Ж/б, каменные, кирпичные	Удовлетворительные, при визуальном осмотре видимых разрушений не обнаружено
. Перегородки	Ж/б	Удовлетворительные
. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные (другое)	Ж/б (описание элементов в тех.паспорте нет)	Удовлетворительные
. Крыша	Шиферная	Удовлетворительная, выполнен ремонт кровельного покрытия козырьков входов в подъезды 4 шт.
. Полы		Удовлетворительные
	Металлические окрашены масляной	

Перила	краской ПФ-115	Удовлетворительное
. Проемы, окна, двери (другое)	Дверь	Удовлетворительное
	Окна деревянные	Удовлетворительное, имеется двойное остекление
. Отделка внутренняя, наружная (другое)	Штукатурка стен	удовлетворительное
	Внутренняя отделка стен, потолков и т.д.	удовлетворительное
0. Механическое, электрическое, санитарно-техническое, и иное оборудование, ванны, сапильные электроплиты, телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания, сигнализация, тусоропровод, лифт, вентиляция (другое)	Внутри квартирное оборудование	не обследовалось
	Вентиляция	Удовлетворительно, на момент обследования система вент. каналов функционирует.
1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг, электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (другое)	Вводное распределительное устройство (электроснабжение)	Удовлетворительно, проводка скрытая, установлено ОДПУ.
	Холодное водоснабжение	удовлетворительно
	Система отопления	Удовлетворительно
2. Крыльца		Удовлетворительное, выполнен ремонт крыльца 4 подъезда.
3. Подвальное помещение		Удовлетворительно, органических запахов не наблюдается.
4. Технический этаж		
5. Придомовая территория		Удовлетворительное

ен. директор ООО «Нормаль-М» _____ /Мятечкин Ю.А./
Инженер ООО «Нормаль-М» _____ /Сафрутина Т.И./



Дата: 19 июля 2019

Адрес объекта: _____ ул. Молодежная д. _____

Кадастровый номер: _____

Серия, тип документа: _____

Год постройки: _____

Степень износа: _____

Степень ветхости: _____

Год последнего капитального ремонта: _____

Кол-во этажей: _____

Кол-во комнат: _____

Наличие подвала: _____

Наличие лифта: _____

Кол-во кв. м: _____

Состояние: _____

Подпись: _____
