

«УТВЕРЖДАЮ»
Ген. директор ООО «Нормаль-М»
Мятечкин Ю.А.



АКТ

Общего весеннего осмотра жилого дома
по ул. Садовая д. 9 находящегося в управлении ООО «Нормаль-М»

Брянск 20 апреля 2018г.

1. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Брянск, ул. Садовая д. 9
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет
Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом
Год постройки 1991
Степень износа по данным государственного технического учета: не проводилась
Степень фактического износа: ___
Год последнего капитального ремонта: капитальный ремонт не проводился.
Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
Количество этажей 5 этажей
Наличие подвала есть
 Наличие технического этажа
Количество квартир 60
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет ___
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет _____

Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет_

Строительный объем:

Площадь:

д) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2882,90 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв.м..

в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1717,10 кв.м.

Количество лестниц шт.

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) кв.м.



Площадь земельного участка входящего в состав общего имущества многоквартирного дома кв.м.

Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент	ленточный	Удовлетворительный
	Отмостка	удовлетворительная
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Ж/б, каменные	Удовлетворительные, при визуальном осмотре видимых разрушений не обнаружено
3. Параллельные	Ж/б	Удовлетворительные
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные (другое)	Ж/б (описание элементов в тех.паспорте нет)	Удовлетворительные
5. Крыша	рулонная	Удовлетворительная, производился ремонт кровли 2014г.
6. Полы		Удовлетворительные
7. Перилла	Металлические окрашены масляной краской ПФ-115	Удовлетворительное
8. Проемы, окна, двери	Дверь	Удовлетворительное

другое)	Окна деревянные	Удовлетворительное
9. Отделка внутренняя,	Штукатурка стен	удовлетворительное
наружная (другое)	Внутренняя отделка стен, потолков и т.д.	удовлетворительное
10. Механическое, электрическое, санитарно-техническое, и иное оборудование, ванны, запольные электроплиты, телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания, сигнализация, мусоропровод, лифт, вентиляция (другое)	Внутри квартирное оборудование	не обследовалось
	Вентиляция	Удовлетворительно, на момент обследования система вент. каналов функционирует.
11. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг, электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, etc. (другое)	Вводное распределительное устройство (электроснабжение)	Удовлетворительно, проводка скрытая, установлено ОДПУ.
	Холодное водоснабжение	удовлетворительно
	Система отопления	Удовлетворительно
12. Крыльцо		Удовлетворительное
13. Подвальное помещение		Удовлетворительно, органических запахов не наблюдается.
14. Технический этаж		
15. Придомовая территория		Удовлетворительное

Ген. директор ООО «Нормаль-М»  /Мятечкин Ю.А./
 Мастер ООО «Нормаль-М»  /Щемелинин В.П./