

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ООО «Нормаль-М»  
Ю.А. Мятечкин

АКТ

Общего весеннего осмотра жилого дома  
по ул. Фосфоритная д.7 находящегося в управлении ООО «Нормаль-М»

Брянск 25 апреля 2018г.

**1. Общие сведения о многоквартирном доме**

Адрес многоквартирного дома: г. Брянск, ул. Фосфоритная д.7

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет

Серия, тип постройки отсутствует в тех.паспорте (направлен запрос во 2-е  
деление «Брянскоблтехинвентаризации» г.Брянска)

Год постройки 1989

Степень износа по данным государственного технического учета: не проводилась

Степень фактического износа: 23%

Год последнего капитального ремонта: капитальный ремонт не проводился.

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  
подлежащим сносу: Актов о признании МКД аварийным не имеется

Количество этажей 9 этажей

Наличие подвала есть, общей площадью 1147.7 м.кв. (по данным тех.паспорта)

Наличие технического этажа нет

Количество квартир 144

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  
доме непригодными для проживания: нет

Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с  
зазиением реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для  
оживания): нет

Строительный объем: 30688 м3 (по данным тех.паспорта)

Площадь:

1) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными лестками 7829.2 кв.м. (по

2) жилых помещений (общая площадь квартир) 4627.7 кв.м..

3) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1094.6 кв.м.

Количество лестниц 4 (четыре) шт.

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 247.6 кв.м.

Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 1094.6 кв.м.

Площадь земельного участка входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 8934 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет


## 2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
. Фундамент	Ж/б сваи сборные ,ж/б блоки-ленточные. (описание элементов в тех.паспорте нет) Отмостка	Удовлетворительный ,  Неудовлетворительная, производился ремонт отмостки – 1209,6м <sup>2</sup> .
. Стальные и внутренние капитальные стены	Ж/бетонные панели (описание элементов в тех.паспорте нет)	Удовлетворительные, при визуальном осмотре видимых разрушений не обнаружено.
. Перегородки	Гипсобетон	Удовлетворительные
. Перекрытия	Ж/бетонные сборное (описание элементов в тех.паспорте нет)	Удовлетворительные
Передачные, междуэтажные, подвальные (другое)		
. Крыша	Совмещённая рулонная, имеет четыре выхода.( в каждом подъезде на 9-х этажах)	Удовлетворительная, проведен частичный ремонт рулонной кровли. ( 130 м2). На момент обследования видимых дефектов не обнаружено.( в местах примыкания со стеной и водостоками повреждений нет)
. Полы	Ж/ бетонные (на лестничных клетках)	Удовлетворительные, на момент обследования на лестничных клетках трещин и сколов не обнаружено.

	Лестничные марши ( Ж/ бетонные) (описание элементов в тех.паспорте нет)	Удовлетворительное.
1. Перилла	Металлические, в 1-м подъезде окрашены светло-коричневой масляной краской ПФ-115.	Удовлетворительное, производился косметический ремонт 2015г.
2. Проемы, окна, двери другое)	Двери при входе металлические	Удовлетворительное, производился косметический ремонт 2015г.
3. Отделка внутренняя, наружная (другое)	Окна деревянные, при проведении косметического ремонта 1-го подъезда окрашены белой масляной краской ПФ- 115.	Удовлетворительное, во всех 4-х подъездах, на всех этажах дома произведено второе остекление оконных рам.
4. Механическое, электрическое, санитарно- техническое, и иное оборудование, ванны, сантехнические лектроплиты, телефонные сети и оборудование сети проводного вещания, игнализация, гусоропровод, лифт, вентиляция (другое)	Ж/ бетонные панели, при проведении косметического ремонта внутренние стены окрашены акриловой краской.	Удовлетворительное, производился косметический ремонт(1-4 подъезд) в 2015г..
	Внутренняя отделка стен, потолков и т.д.	Удовлетворительное, производился косметический ремонт стен и потолков не обследовалось
	Внутри квартирное оборудование Лифты(4 штуки) (страховой полис №0100385595)	Удовлетворительное, на момент обследования лифты работают в нормальном режиме. (акты технического освидетельствования № 32-С- №35-С)
	Мусоропровод(4 штуки) Вентиляция ( приточно-вытяжная) Акт технического состояния дымоходов №004662 от 22.04.16 г.	Удовлетворительное Удовлетворительно, на момент обследования система вент. каналов функционирует.
5. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для	Вводное распределительное устройство (электроснабжение)	Удовлетворительно, проводка скрытая, установлено ОДПУ. Заменили эл. счетчик в эл. щитовой 1-го подъезда.(осень 2017г)
	Холодное водоснабжение	Удовлетворительно, произведена замена запорной арматуры – д32 – 3 шт.


предоставления коммунальных услуг, электроснабжение, водонапорное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (другое)	Горячее водоснабжение Система отопления	Удовлетворительно, произведена замена запорной арматуры – д 15 – 8 шт Замена спускных кранов в тех/подвале д15-24 шт.
2. Крыльца		Удовлетворительное, производился ремонт ( 2-го и 3-го подъездов)
3. Подвальное помещение	Имеет 2 входа, над входами не установлены козырьки. По периметру имеются отдухи для вентиляции, которые закрыты решётками. На входах установлены металлические двери, которые закрыты на замки.	Удовлетворительно, органических запахов не наблюдается.
4. Технический этаж	Отсутствует	
5. Придомовая территория		Удовлетворительное ,производилось восстановление асфальтового покрытия на тротуарных дорожках – 12м <sup>2</sup> , покраска детской площадки.(осень 2017г)

Директор ООО «Нормаль-М»



/Мятёчин Ю.А./

Ластер ООО «Нормаль-М»



/Сафрутиной Т.И./