



АКТ

Общего весеннего осмотра жилого дома
по ул. Емлютина д. 44 находящегося в управлении ООО «Нормаль-М»

Брянск 08 апреля 2019г.

1. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: г. Брянск, ул. Емлютина д. 44

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет

Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом

Год постройки 1992

Степень износа по данным государственного технического учета: не проводилась

Степень фактического износа: ___

Год последнего капитального ремонта: капитальный ремонт не проводился.

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Актов о признании МКД аварийным не имеется

Количество этажей 13 этажей

Наличие подвала есть.

Наличие технического этажа имеется.

Количество квартир 71

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет ___

Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет ___

Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет ___

Строительный объем: Площадь:

1) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными площадками ___

жилых помещений (общая площадь квартир) 3817,5 кв.м.

л) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м.

Количество лестниц 1 шт.

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 527,7 кв.м.

Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) кв.м.

Площадь земельного участка входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 4130.

Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
Фундамент	Жби блоки	Удовлетворительный, на момент обследования видимых разрушений не обнаружено
Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпич	Удовлетворительные, при визуальном осмотре видимых разрушений не обнаружено
Перегородки	Жби	Удовлетворительные
Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные (другое)	Жби	Удовлетворительные
Крыша	Мягкая рулонная	Выполнен ремонт мягкой кровли 90м2 (осень 2018г)
Полы	Бетон, плитка	Удовлетворительные
Перилла	Металл	Удовлетворительное
Проемы, окна, двери (другое)	Окна деревянные	Удовлетворительное
Отделка внутренняя,	побелка	удовлетворительное

Оборудованная (другое)		
0. Механическое, электрическое, санитарно-техническое, и иное оборудование, ванны, напольные электроплиты, телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания, сигнализация, тросопровод, лифт, вентиляция (другое)	Эл. оборудование находится в помещении водомер. узла Лифты имеются Квартиры оборудованы эл. плитами	В рабочем состоянии Удовлетворительно Обследование проводится регулярно
1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг, электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (другое)	вентиляция	Жалоб не поступало
1. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг, электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (другое)	Вводное распределительное устройство (электроснабжение)	Удовлетворительно, проводка скрытая, установлено ОДПУ.
	Холодное водоснабжение	Удовлетворительно.
	Горячее водоснабжение	Удовлетворительно. Замена задвижек 80мм – 2 шт, 50мм – 1 шт. Замена кранов 32мм – 3 шт.
	Система отопления	Удовлетворительно. Замена кранов 20мм – 3 шт.
2. Крыльцо		Удовлетворительное, выполнен ремонт и покраска ступенек входов в подъезд.
3. Подвальное помещение	Имеется	Удовлетворительно, органических запахов не наблюдается. Выполнено утепление трубопровода. Необходима замена 2-х электро ламп на освещение
4. Технический этаж	имеется	Удовлетворительное
5. Придомовая территория		Удовлетворительное

Ген. директор ООО «Нормаль-М» _____ /Мятечкин Ю.А./
Инженер ООО «Нормаль-М» _____ /Сафрутина Т.И./